

Łódź, dn. 2008-06-10

Ed.V. 3411/ 1927 /08

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: odpowiedź na zapytanie wykonawcy w przetargu : „*Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 47 w Łodzi, ul. Deczyńskiego 24*”

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, w odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców, odpowiada:

Pyt. – czy w poz. kosztorysowej nr 14 i 15 (część dot. izolacji ścian) materiał podstawowy tj. krawężniki i płyty chodnikowe będzie nowy czy z odzysku – z powodu braku kosztorysu nie można tego stwierdzić.

Odpow. – należy uwzględnić koszty nowych płyt i krawężników

Pyt. – prosimy o uszczegółowienie poz. koszt. nr 8;9 i 16 (część dot. izolacji ścian) nr 8 – jaka ma być grubość izolacji chodzi o zużycie mat. Nr 9 – o jaką folię chodzi i w jakim celu ja układać czy chodzi o zabezpieczenie mechaniczne wykonanej izolacji bezszwowej, nr 16 – o jaką analogię chodzi?

Odpow. –**nr 8** - grubość izolacji ma wynieść 4 mm w stanie suchym, co zostało podane na stronie 5 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; **nr 9** - chodzi o folię zabezpieczającą przed mechanicznym uszkodzeniem wykonanej izolacji bezszwowej; **nr 16** – pozycja dotyczy przedłużenia rur spustowych w celu odsunięcia wody od ściany budynku – analogia do układania rur spustowych na ścianie budynku

Pyt. – w poz. Kosztorys nr 19;20 i 21 (część dot. prac dekarских) czy podane ilości są prawidłowe bo z logicznej analizy zapisu w przedmiarze wychodzi, że pow.84 m² pokryta będzie czterema warstwami papy a pow. 17,7 m² trzykrotnie a wystarczająca wydaje się być ilość dwukrotnego krycia papą termozgrzewalną.

Odpow. – poz. nr 19 dotyczy: ułożenia papy pod obróbką blacharską na gzymsie (pas podrynnowy) – 84m²; obróbkę kominów – 17,7 m² ; pas nadrynnowy – 84 m²; - poz. nr 20 dotyczy obróbek kominów; - poz. 21 dotyczy wierzchniego pokrycia pasa nadrynnowego z koniecznym wyrównaniem do powierzchni starej papy

Pyt. – czy w pozycji kosztorysowej nr 8 (część dot. izolacji ścian) można stosować technologię bezszwowej izolacji ścian firmy Deitermann materiałem SUPERFLEX 10 z gruntem Euroalan 3k

Odpow. – zgodnie z zapisem pkt. 4.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Zadeklarowane w ofercie materiały muszą mieć co najmniej takie same parametry techniczne jak podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ilekroć opis materiału zawiera znaki towarowe, patenty lub wskazuje na pochodzenie materiału należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym - o tej samej lub wyższej jakości i tych samych parametrach. Jest to uwarunkowane względami technicznymi. Materiały te muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie”.