


H250
Jn=200
Jc=160A
z cewką
wybijakową



TABLICA R1 - rozbudowa

UWAGA

1. Istniejącą rozdzielnicę R1 należy wyposażyć w wyłącznik H 250 zgodnie ze schematem
2. Wyłącznik zasila rozdzielnicę R1.1 projektowanej rozbudowy pomieszczeń socjalnych

<div><div>WILKOCKI</div><div>projekt</div><div>ARCHITECTURA</div><div>INŻYNIERYNG</div><div>CONSULTING</div></div> <div><div>Ul. Tkacka 33 90-156 Łódź</div><div>Tel.: +48 (0) 42 661 20 78</div><div>Tel. Kom. +48 516 129 780</div><div>E-mail: j.wilkocki@jwpro.com.pl</div><div>E-mail: projekt@jwpro.com.pl</div><div>architekt Jan Wilkocki</div></div>	TEMAT	SORTOWNIA I STACJA PRZEŁADUNKOWA ODPADÓW KOMUNALNYCH ŁÓDŹ - LUBLINEK - ROZBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO - Łódź, ul. Zamiejska / Pierista		
	INWESTOR	URZĄD MIASTA ŁÓDZI WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Łódź ul. Piotrkowska 175		
	ZAMAWIAJACY	URZĄD MIASTA ŁÓDZI WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Łódź ul. Piotrkowska 175		
	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
	BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
	PROJEKTANT	mgr inż. HENRYK MAŁASIŃSKIupr. nr 229/74/WŁ		
	TYTUŁ	TABLICA R1/rozbudowa		
SKALA	REWIZJA	DATA	RYS. NR	
1:100	PB.03	26/03/07	E06	